


Подключение датчика давления Keller в станции СУГП.



Шнур ДД Keller	
Разъём ДД блока УГП	Клеммы на датчике
+	3 (+Vcc)
data	1 (OUT/GND)